

Beschreibung:

Füll-, und Ergänzungswasser für Heizungs- und Kühlzwecke muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um nicht Korrosionen oder Ablagerungen zu verursachen. Mit den Analysenergebnissen einer entsprechenden Wasseruntersuchung kann der aktuelle Zustand beurteilt werden.

Ausführung:

Spezielle technische Qualität von Heizungswasser und Füll-, und Ergänzungswasser. Komplette Heizungswasser-Analyse mit einem Prüfbericht. Vergleich der Resultate zu SIA 384-1 / Merkblatt Procal, VDI 2035 Blatt 1+2, Merkblätter von der Branche. Kommentar über allfällige Massnahmen.

Probenahme und Durchführung der Analyse vor Ort durch unser Fachpersonal.

Lieferumfang:

Ermittelte Parameter des Umlaufwassers:

- Sauerstoffgehalt
- pH-Wert
- El. Leitfähigkeit
- gelöstes Eisen
- Gesamthärte
- Chloride
- Sulfate

Ermittelte Parameter des Füll-, Ergänzungswasser

- pH-Wert
- Gesamthärte
- El. Leitfähigkeit

D. Weiss & Co. Wassertechnik
Riedenhaldenstrasse 80 8046
Zürich

Tel. 043 / 299 09 33

Fax. 043 / 299 09 63

Preis pro Wasseranalyse CHF 446.00 exkl.